Dispozice elektroinstalace 3. patra (4.NP)

ČŠI Praha – rekonstrukce elektroinstalace objektu ústředí
Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21, Praha 5

Stávající stav

Měřítko 1:100, rozměr 594x420mm



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
79	Kancelář
81	Kancelář
82	Kancelář
83	Kancelář
85	Kancelář
86	Kancelář
87	Kancelář
88	Kancelář
89	Kancelář
90	Účtárna
91	Kancelář
92	Kancelář
93	Kancelář
94	Kancelář
95	Kancelář
97	Kancelář
98	Kancelář
99	Kancelář
101	Kancelář
401	Chodby a schodiště
402	Chodba
422	Chodba
423	Technická místnost
424	Technická místnost
425	Předsíň WC Muži
426	WC Muži
427	Příruční sklad
428	Předsíň WC Ženy
429	WC Ženy

L150x50 — Uložení kabeláže na omítce do plastového parapetního žlabu+víko, šíře x výška
datové a silové zásuvky osazeny do systému plastového žlabu

P16 — Uložení kabeláže pod omítkou do trubky
ohebné elektroinstalační P(průměr)

Uložení kabeláže na omítkou do lišty vkládací šířka x výška

Uložení kabeláže pod omítkou, pod omítkou v trubce ohebné elektroinstalační P(průměr)

Legenda svítidel:

Svítidlo nástěnné IP 54, žárovkové E27 do 100W, typ dle výběru investora

Svítidlo stropní IP 20-54, žárovkové E27, G10 do 100W, typ dle výběru investora

L1 – svítidlo nástěnné, zářivkové, otevřené s lesštěnnou mřížkou, el. předřadníkem, 4x18W, IP20
L2 – vnitřní svítidlo nástěnné, stropní, žárovkové, popř. LED zdroj, úsporná zářivka závit E27, IP 43, 1 x max. 60W
L3 – svítidlo nástěnné zářivkové otevřené s lesštěnnou mřížkou, el. předřadníkem, 1x36W, IP20

Legenda použitých elektrických značek:

- Vypínač nástěnný, 10A, 230Vstř. řazení kontaktů č.1,6,5,7 – min. IP43
- Zásuvka nástěnná jednonásobná 16A/400V, 230V, min. IP43
- Zásuvka nástěnná jednonásobná IP43, 400V, 230V,16A
- Vypínač polozapuštěný, řazení kontaktů č.1,5,6,7, IP20
- Zásuvka polozapuštěná dvojnásobná, jednonásobná IP20, 230V, 16A
- Spotřebič připojka – vypínač 1-0 s doutnavkou, 16A, 400Vstř.
- Pohybové nebo protipožární čidlo elektronického zabezpečovacího systému
- BT — Termostat vnitřní pro ovládání chodu elektrického kotle – venkovní, vnitřní
- Topný žebřík topného okruhu s el. vložkou do 0,75kW, s termostatem, napojení přes zásuvku
- Elektrický kotel nástěnný, s oběh. čerpadlem, zásobníkem na TUV min. 50L 400V/20A/9kW
- D TVTLF — Zásuvka datová , televizní, telefonní jednonásobná, polozapuštěná, napojená datovou kabeláží

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správci sítí, investorem a projektantem část stavební.
Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.
Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: 1. LISTU: 4xA4	Dispozice elektroinst. 3. patra (4. NP) stávající stav			ARCHIVNI CISLO:
Měřítko 1:100	OBJ.C.,PJ: Fr. Šrámka 37	ZAK.CISLO: 51/2013	AKCE: ČŠI Praha–rekonstrukce elektroinst. objektu ústředí	VYKRES CISLO:
Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 09/2013	INVESTOR: ČŠI Praha, Fráni Šrámka 37, 150 21, Praha 5	E–01

Tento výkres byl nakreslen programem BRICSCAD V10 PRO a ElProCAD V 2.9