


LEGENDA

- 1.1 - POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, 90m<sup>3</sup>/h, 230V, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ČASOVÉHO RELÉ S DOBĚHEM  
1.2 - TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODU VZDUCHU DN 100, PLECHOVÝ, S NASTAVITELNÝM PRŮTOKEM  
1.3 - PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZE, PLASTOVÁ DN 100, BÍLÁ, S KRYCÍM RÁMEK, KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMŮŽDNEK DO ZDVA  
1.3 - PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZE, PLASTOVÁ DN 100, BÍLÁ, S KRYCÍM RÁMEK, KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMŮŽDNEK DO ZDVA  
1.4 - DVEŘNÍ MŘÍŽKA AL 400X150 mm, OSAZENÁ DO OTVORU VYŘEZANÉHO V OSE DVEŘÍ VE VÝŠCE 100 mm OD PODLAHY

POTRUBÍ VZDUCHOVODU - DN 100, PLASTOVÉ POTRUBÍ STAVEBNICOVÉ, SPOJE ZASUNUTÝM S POLOŽITÝM PÁSKY PVC PRO ZAJISTĚNÍ PEVNOSTI A TĚSNOSTI SPOJE  
POTRUBÍ TRIDY HŮRLAVOSTI C1 - TĚŽKÉ HŮRLAVÝ MATERIÁL DLE ČSN 730862  
KOTVENÍ POMOCÍ OBŮMKEK NA POTRUBÍ S GUMOVOU MANŽETOU, NA HMŮŽDINKU MŘÍŽKY A VÝUSTKY Z PLASTU ODOLNÝCH PROTI UV ŽÁŘENÍ A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM BAREVNĚ A TVAROVĚ STÁLE

název : OPRAVY A PRÁCE ÚDRŽBY ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ARABSKÁ 683, PRAHA 6			
investor :  Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 Praha 5 150 21		kontroloval:    kreslil :  Ing. Jiří Chmel Sokolská 136/53 Valašské Meziříčí 757 01	
objekt - provozní soubor :  PAVILON B			
název výkresu :  1.NP			
část :  VZT			
počet A4 :  DVD		datum vydání :  9/2013  měřítko :  1 : 100	
číslo zakázky :  2013-ČŠI		č.zak.profese :  kopie.č. :	
označ. výkresu :	A.3.3.2.2		
	profese :		