



LEGENDA

- 1.1 - POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, 90m3/h, 230V, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ČASOVÉHO RELÉ S DOBĚHEM
1.2 - TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODU VZDUCHU DN 100, PLECHOVÝ, S NASTAVITELNÝM PRŮTOKEM
1.3 - PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZE, PLASTOVÁ DN 100, BÍLÁ, S KRYCÍM RÁMEK, KOTVENÍ POMOCÍ VRTUŮ A HMOČDINEK DO ZDIVA
1.3 - PŘETLAKOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZE, PLASTOVÁ DN 100, BÍLÁ, S KRYCÍM RÁMEK, KOTVENÍ POMOCÍ VRTUŮ A HMOČDINEK DO ZDIVA
1.4 - DVEŘNÍ MŘÍŽKA AL 400X150 mm, OSÁZENÁ DO OTVORU VYŘEZANÉHO V OSE DVEŘÍ VE VÝŠCE 100 mm OD PODLAHY

POTRUBÍ VZDUCHOVODU - DN 100, PLASTOVÉ POTRUBÍ STAVEBNICOVÉ, SPOJE ZASUNUTÝM S. POLOŽITÝM PÁSKY PVC PRO ZAJISTĚNÍ PEVNOSTI A TĚSNOSTI SPOJE
POTRUBÍ TRIDY HODNOSTI C1 - TĚŽKÉ HOŘLAVÝ MATERIÁL DLE ČSN 730862
KOTVENÍ POMOCÍ OBÚMEK NA POTRUBÍ S GUMOVOU MANŽETOU, NA HMOČDINKU MŘÍŽKY A VÝUSTKY Z PLASTU ODOLNÝCH PROTI UV ZÁŘENÍ A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM BAREVNĚ A TVAROVĚ STÁLE

název : OPRAVY A PRÁCE ÚDRŽBY ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ARABSKÁ 683, PRAHA 6			
investor : Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 Praha 5 150 21		kontroloval: kreslil : Ing. Jiří Chmel Sokolská 136/53 Valašské Meziříčí 757 01	
objekt - provozní soubor : PAVILON B			
název výkresu : 2.NP			
část : VZT			
počet A4 : DVD		datum vydání : 9/2013 měřítko : 1 : 100	
číslo zakázky : 2013-ČŠI		č.zak.profese : <div><div></div><div></div></div>	
označ. výkresu : A.3.3.2.3		kopie.č. : <div><div></div><div></div></div>	
profese :		číslo :	změna :