



název zakázky: ČŠI Praha - Výměna kotlů 2014
název zadavatele: Česká školní inspekce
sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
IČ: 00638994
právní forma: organizační složka státu

datum vyhlášení zakázky: 24. 2. 2014
předmět zakázky: stavební práce
druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Oznámení o vyloučení uchazeče

Na základě doporučení hodnotící komise, zadavatel vylučuje z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce uvedeného uchazeče z následujících důvodů:

identifikační údaje uchazeče	důvod vyloučení
PROFITHERM CZ s.r.o. Strašnická 1397/20 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ: 28422406 společnost s ručením omezeným	Uchazečem nabízené plnění neodpovídá minimálním požadavkům zadavatele uvedeným ve výzvě v čl. 2 a rovněž v příloze č. 4 výzvy. Dle doručeného vysvětlení nabídky mají uchazečem nabízené kotle výkon 54 kW (1. stupeň), resp. 108 kW (2. stupeň). Zadavatelem byl však požadován (jako minimální požadavek) výkon 110 kW

S ohledem na čl. 17 odst. 6 výzvy upozorňujeme, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené okamžikem zveřejnění na webových stránkách České školní inspekce.

V Praze dne 21. 3. 2014

Mgr. Tomáš Zatloukal v. r.
ústřední školní inspektor